Quadro de Cargas (QDGB)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Pot. Instl. (VA)	Pot. Instl. (W)	Fases	Pot.+R (W)	Pot.+S (W)	Pot.+T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Seção (mm2)	In (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
QD1	Bloco da sala de aula	3F+N+T	B1	220 / 127 V	30997	28860 N+S+T	12000	10000	6860	1,00	0,96	166,5	72	22(2)	72,0	75	1,03	1,03	Ok
QD2	Quadro de Distribuição Tomadas - 02	3F+N+T	B1	220 / 127 V	24243	22294 N+S+T	8280	7752	8252	1,00	0,96	58,0	50	17(4)	63,0				Ok
QD3	Quadro de Distribuição Luz e Tomadas - 03	3F+N+T	B1	220 / 127 V	37729	34390 N+S+T	13600	14100	6490	1,00	0,96	90,5	80	25(2)	100,0				Ok
QD5	Quadro de Distribuição Tomada - 05	3F+N+T	B1	220 / 127 V	34600	27729 N+S+T	10464	10080	6985	1,00	0,95	120	100	31(2)	125,0				Ok
QD6	Quadro de Distribuição Sistema Bombas	3F+N+T	B1	220 / 127 V	6753	6400 N+S+T	2200	1100	1100	1,00	0,85	23,0	8	4(2,5)	25,0				Ok
QDGB	QUADRO GERAL	3F+N+T	B1	220 / 127 V	141465	129952 N+S+T	54584	51992	49368	1,00	0,96	674,5	565	179(3)	630,0				Ok
TOTAL					151165	137535 N+S+T	52264	50992	34309										

Quadro de Demanda (QDGB)

Tipo de carga	Potência Instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Motores	6,75	75	5,06
Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)	122,65	100	122,65
	142,65	50	71,45
		TOTAL	99,45

QDGB (Quadro QGBT)



Quadro de Cargas (QD1)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W) 100	200	300	600	4400	Pot. Instl. (VA)	Pot. Instl. (W)	Fases	Pot.+R (W)	Pot.+S (W)	Pot.+T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Seção (mm2)	In (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
1	Iluminação	F+N	B1	127 V	20						640	640	S			640	1,00	0,96	5,2	4	2,5	10,0		7,24	7,50	Ok
	a				8						216	216	S			216	0,70	1,0	2,4	4	2,5	10,0				Ok
	ab				8						128	128	S			128	0,70	1,0	1,4	4	2,5	10,0				Ok
	b																0,70	0,8		4	2,5	10,0				Ok
	bf				2						72	64	T			64	0,70	0,8	0,4	4	2,5	10,0				Ok
	f				4						144	128	T			128	0,70	0,8	0,8	4	2,5	10,0				Ok
2	Iluminação	F+N	B1	127 V	20						640	640	S			640	1,00	0,96	5,2	4	2,5	10,0	1,30	1,42	1,72	Ok
	a				8						216	216	S			216	0,70	1,0	2,4	4	2,5	10,0				Ok
	b				12						474	384	T			384	0,70	1,3	2,3	4	2,5	10,0				Ok
	bf																0,70	0,8		4	2,5	10,0				Ok
3	Iluminação externa	F+N	B1	127 V	8		1				152	152	S			152	1,00	0,96	1,2	4	2,5	10,0	2,98	3,10	3,40	Ok
	a				8						232	232	S			232	0,70	1,0	2,5	4	2,5	10,0				Ok
	b																0,70	0,8		4	2,5	10,0				Ok
4	Tomadas	F+N+T	B1	127 V					2		1200	1200	T			1200	1,00	0,96	7,8	4	2,5	10,0	1,77	1,89	2,19	Ok
5	Tomadas	F+N+T	B1	127 V			3	2			1800	1800	T	1800			1,00	0,96	11,7	4	2,5	10,0	0,82	0,74	1,04	Ok
6	Tomadas	F+N+T	B1	127 V					3		1800	1800	R		1800		1,00	0,96	11,7	4	2,5	10,0	0,72	0,64	0,94	Ok
7	Tomadas rack	F+N+T	B1	127 V						1	2000	1600	R			1600	1,00	0,96	10,4	4	2,5	10,0	0,74	0,66	0,96	Ok
8	Chuveiro	F+F+T	B1	220 V						1	4400	4400	S+T		2200	2200	1,00	0,38	52,8	6	4,0	20,0	0,79	0,92	0,92	Ok
9	Chuveiro	F+F+T	B1	220 V						1	4400	4400	R+S	2200	2200		1,00	0,38	52,8	6	4,0	20,0	0,79	0,92	0,92	Ok
10	Ar condicionado	F+F+T	B1	220 V						1	4000	3600	R+S	1800	1800		1,00	0,38	47,8	6	4,0	20,0	0,71	0,83	0,83	Ok
11	Ar condicionado	F+F+T	B1	220 V						1	4000	3600	R+S	1800	1800		1,00	0,41	44,3	6	4,0	20,0	0,61	0,74	0,74	Ok
12	Reserva	F+N	B1	127 V							0	0	S				1,00	1,00	0,0	2,5	31,0	10,0		0,72	0,72	Ok
13	Reserva	F+N	B1	127 V							0	0	S				1,00	1,00	0,0	2,5	31,0	10,0		0,72	0,72	Ok
14	Reserva	F+N	B1	127 V							0	0	S				1,00	1,00	0,0	2,5	31,0	10,0		0,72	0,72	Ok
TOTAL					40	14	21	8	5	3	32097	29860	N+S+T	12000	10200	9660	1,00	1,00	0,0	2,5	31,0	10,0		4,40	4,40	Ok

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga	Potência Instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)	12,00	100	12,00
	29,10	50	14,55
		TOTAL	22,05

QD1 (Bloco de sala de aula)



Quadro de Cargas (QD2)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W) 100	150	200	250	Tomadas (W) 100	200	300	600	4400	Pot. Instl. (VA)	Pot. Instl. (W)	Fases	Pot.+R (W)	Pot.+S (W)	Pot.+T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Seção (mm2)	In (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
1	Iluminação	F+N	B1	127 V	12									474	384	S			384	0,70	1,3	2,3	31,0		7,24	7,50	Ok
	a				8									216	216	S			216	0,70	1,0	2,4	31,0				Ok
	b				12									474	384	S			384	0,70	1,3	2,3	31,0				Ok
	bf																			0,70	0,8		4	2,5	10,0			Ok
	f				4									144	128	T			128	0,70	1,0	1,4	4	2,5	10,0			Ok
2	Iluminação	F+N	B1	127 V	20									640	640	S			640	1,00	0,96	5,2	4	2,5	10,0	2,12	2,12	Ok
	a				8									216	216	S			216	0,70	1,0	2,4	4	2,5	10,0			Ok
	b				12									474	384	T			384	0,70	1,3	2,3	31,0				Ok
	bf																			0,70	0,8		4	2,5	10,0			Ok
	f				4									144	128	T			128	0,70	1,0	1,4	4	2,5	10,0			Ok
3	Iluminação Emergencia	F+N+T	B1	127 V						14				1680	280	T			280	1,00	1,00	0,8	4	2,5	10,0	1,58	1,58	Ok
4	Tomadas	F+N+T	B1	127 V							3	2		1056	960	T			960	1,00	0,96	21,8	4	4,0	10,0	2,05	2,05	Ok
5	Tomadas	F+N+T	B1	127 V							3	2		1744	1000	T			1000	1,00	0,96	24,8	4	4,0	10,0	2,61	2,61	Ok
6	Tomadas	F+N+T	B1	127 V							10	2		1607	1400	R			1400	1,00	0,96	34,5	6	6,0	10,0	1,85	1,85	Ok
7	Chuveiro	F+F+T	B1	220 V									1	4400	4400	S+T	2200	2200		1,00	0,38	52,8	6	4,0	20,0	2,51	2,51	Ok
8	Chuveiro	F+F+T	B1	220 V									1	4400	4400	R+S	2200	2200		1,00	0,38	52,8	6	4,0	20,0	2,51	2,51	Ok
9	Chuveiro	F+F+T	B1	220 V									1	4400	4400	R+S	2200	2200		1,00	0,38	52,8	6	4,0	20,0	2,35	2,35	Ok
10	Ar condicionado	F+F+T	B1	220 V									1	4000	3600	R+S	1800	1800	1800	1,00	0,38	47,8	6	4,0	20,0	1,69	1,83	Ok
11	Ar condicionado	F+F+T	B1	220 V									1	4000	3600	R+S	1800	1800		1,00	0,38	47,8	6	4,0	20,0	2,27	2,41	Ok
12	Ar condicionado	F+F+T	B1	220 V									1	4000	3600	R+S	1800	1800		1,00	0,38	47,8	6	4,0	20,0	1,85	1,85	Ok
13	Reserva	F+N	B1	127 V										0	0	S				1,00	1,00	0,0	2,5	31,0	10,0		0,72	Ok
14	Reserva	F+N	B1	127 V										0	0	S				1,00	1,00	0,0	2,5	31,0	10,0		0,72	Ok
15	Reserva	F+N	B1	127 V										0	0	S				1,00	1,00	0,0	2,5	31,0	10,0		0,72	Ok
TOTAL					56	1	1	12	4	2	3	2	2	26243	22294	N+S+T	8280	7752	8252							4,40	Ok

Quadro de Demanda (QD2)

Tipo de carga	Potência Instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)	12,00	100	12,00
	13,24	50	6,62
		TOTAL	18,62

QD2 (Quadro de Distribuição Tomadas - 02)

Quadro de Cargas (QD3)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W) 100	150	200	240	400	500	600	800	1000	1200	2000	5000	6700	Pot. Instl. (VA)	Pot. Instl. (W)	Fases	Pot.+R (W)	Pot.+S (W)	Pot.+T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Seção (mm2)	In (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
1	Iluminação	F+N	B1	127 V	20														640	640	S			640	1,00	0,96	5,2	4	2,5	10,0			Ok
	ab				8														216	216	S			216	0,70	1,0	2,4	4	2,5	10,0			Ok
	a				8														216	216	S			216	0,70	1,0	2,4	4	2,5	10,0			Ok
	b																									0,70	0,8		4	2,5	10,0			Ok
	bf				2														72	64	T			64	0,70	0,8	0,4	4	2,5	10,0			Ok
	f				4														144	128	S			128	0,70	1,0	1,4	4	2,5	10,0			Ok
2	Iluminação	F+N	B1	127 V	6														217	192	S			192	1,00	0,96	1,7	4	2,5	10,0	0,85	0,61	Ok
	ab				2														72	64	T			64	0,70	0,8	0,4	4	2,5	10,0			Ok
	a				2														72	64	T			64	0,70	0,8	0,4	4	2,5	10,0			Ok
	b																									0,70	0,8		4	2,5	10,0			Ok
	bf				2														72	64	T			64	0,70	0,8	0,4	4	2,5	10,0			Ok
3	Tomadas	F+N	B1	127 V															333	300	T			300	1,00	0,96	2,6	4	2,5	10,0			Ok
4	Tomadas	F+N	B1	127 V			3	2											1056	960	T			960	1,00	0,96	8,3	4	2,5	10,0			Ok
5	Tomadas	F+N+T	B1	127 V					1		1		1						825	500	S+T	250	250	500	1,00	0,96	4,3	4	2,5	10,0	1,29	1,29	Ok
6	Tomadas	F+N+T	B1	127 V				4											672	400	S			400	1,00	0,96	4,3	4	2,5	10,0	1,69	1,83	Ok
7	Tomadas	F+N	B1	127 V															1200	1000	S			1000	1,00	0,96	8,6	4	4,0	10,0	2,45	2,29	Ok
8	Tomadas	F+N	B1	127 V															1200	1000	S			1000	1,00	0,96	8,6	4	4,0	10,0	2,37	2,60	Ok
9	Tomadas	F+N+T	B1	127 V															2000	2000	R		2000		1,00	0,96	17,2	4	4,0	10,0	1,79	1,79	Ok
10	Tomadas	F+N+T	B1	127 V					1										1250	1000	S			1000	1,00	0,96	8,6	4	4,0	10,0	2,37	2,60	Ok
11	Tomada	F+N+T	B1	127 V				1											625	500	R	500			1,00	0,38	12,0	2,5	31,0	10,0	1,79	1,91	Ok
12	Tomada	F+N+T	B1	127 V			1												625	500	R			500	1,00	0,38	12,0	2,5	31,0	10,0	1,79	1,91	Ok
13	Tomada	F+N+T	B1	127 V															2500	2000	R		2000		1,00	0,38	47,8	6	4,0	20,0	3,72	3,85	Ok
14	Tomada	F+N	B1	127 V							1								675	700	R	700			1,00	0,38	16,3	2,5	31,0	10,0	2,03	3,05	Ok
15	Tomada	F+N	B1	127 V			1												675	600	R			600	1,00	0,38	14,5	2,5	31,0	10,0	1,91	3,17	Ok
16	Chuveiro	F+F+T	B1	220 V															4400	4400	S+T		2200	2200	1,00	0,38	52,8	6	4,0	20,0	1,33	1,33	Ok
17	Chuveiro	F+F+T	B1	220 V															4400	4400	S+T		2200	2200	1,00	0,38	52,8	6	4,0	20,0	2,27	2,27	Ok
18	Reserva	F+N	B1	127 V															0	0	S				1,00	1,00	0,0	2,5	31,0	10,0		0,72	Ok
19	Reserva	F+N	B1	127 V															0	0	S				1,00	1,00	0,0	2,5	31,0	10,0		0,72	Ok
20	Reserva	F+N	B1	127 V															0	0	S				1,00	1,00	0,0	2,5	31,0	10,0		0,72	Ok
TOTAL					28	10	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	22448	19952	N+S+T	1000	7200	1742	1,00	0,96	103,2	50	125,0	0,85	0,72	0,72	Ok

Quadro de Demanda (QD3)

Tipo de carga	Potência Instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)	12,00	100	12,00
	25,41	50	12,71
		TOTAL	24,71

QD3 (Quadro de Distribuição Luz e Tomadas - 03)



Quadro de Cargas (QD4)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W) 100	150	200	240	400	500	600	800	1000	1200	2000	5000	6700	Pot. Instl. (VA)	Pot. Instl. (W)	Fases	Pot.+R (W)	Pot.+S (W)	Pot.+T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Seção (mm2)	In (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
1	Iluminação	F+N	B1	127 V	20														640	640	S			640	1,00	0,96	5,2	4	2,5	10,0			Ok
	ab				8														216	216	S			216	0,70	1,0	2,4	4	2,5	10,0			Ok
	a				8														216	216	S			216	0,70	1,0	2,4	4	2,5	10,0			Ok
	b																									0,70	0,8		4	2,5	10,0			Ok
	bf				2														72	64	T			64	0,70	0,8	0,4	4	2,5	10,0			Ok
	f				4														144	128	S			128	0,70	1,0	1,4	4	2,5	10,0			Ok
2	Iluminação	F+N	B1	127 V	6														217	192	S			192	1,00	0,96	1,7	4	2,5	10,0	0,85	0,61	Ok
	ab				2														72	64	T			64	0,70	0,8	0,4	4	2,5	10,0			Ok
	a				2														72	64	T			64	0,70	0,8	0,4	4	2,5	10,0			Ok
	b																									0,70	0,8		4	2,5	10,0			Ok
	bf				2														72	64	T			64	0,70	0,8	0,4	4	2,5	10,0			Ok
3	Tomadas	F+N	B1	127 V															333	300	T			300	1,00	0,96	2,6	4	2,5	10,0			Ok
4	Tomadas	F+N	B1	127 V			3	2											1056	960	T			960	1,00	0,96	8,3	4	2,5	10,0			Ok
5	Tomadas	F+N	B1	127 V					1		1		1						825	500	S+T	250	250	500	1,00	0,96	4,3	4	2,5	10,0	1,29	1,29	Ok
6	Tomadas	F+N	B1	127 V				4											672	400	S			400	1,00	0,96	4,3	4	2,5	10,0	1,69	1,83	Ok
7	Tomadas	F+N	B1	127 V															1200	1000	S			1000	1,00	0,96	8,6	4	4,0	10,0	2,45	2,29	Ok
8	Tomadas	F+N	B1	127 V															1200	1000	S			1000	1,00	0,96	8,6	4	4,0	10,0	2,37	2,60	Ok
9	Tomadas	F+N	B1	127 V															2000	2000	R		2000		1,00	0,96	17,2	4	4,0	10,0	1,79	1,79	Ok
10	Tomadas	F+N	B1	127 V					1										1250	1000	S			1000	1,00	0,96	8,6	4	4,0	10,0	2,37	2,60	Ok
11	Tomada	F+N+T	B1	127 V				1											625	500	R	500			1,00	0,38	12,0	2,5	31,0	10,0	1,79	1,91	Ok
12	Tomada	F+N+T	B1	127 V															625	500	R			500	1,00	0,38	12,0	2,5	31,0	10,0	1,79	1,91	Ok
13	Tomadas	F+N	B1	127 V							1								675	700	R	700			1,00	0,38	16,3	2,5	31,0	10,0	2,03	3,05	Ok
14	Tomada	F+N	B1	127 V			1												675	600	R			600	1,00	0,38	14,5	2,5	31,0	10,0	1,91	3,17	Ok
15	Chuveiro	F+F+T	B1	220 V															4400	4400	S+T		2200	2200	1,00	0,38	52,8	6	4,0	20,0	1,33	1,33	Ok
16	Chuveiro	F+F+T	B1	220 V															4400	4400	S+T		2200	2200	1,00	0,38	52,8	6	4,0	20,0	2,27	2,27	Ok
17	Chuveiro	F+F+T	B1	220 V															4400	4400	S+T		2200	2200	1,00	0,38	52,8	6	4,0	20,0	2,35	2,35	Ok
18	Reserva	F+N	B1	127 V															0	0	S				1,00	1,00	0,0	2,5	31,0	10,0		0,72	Ok
19	Reserva	F+N	B1	127 V															0	0	S				1,00	1,00	0,0	2,5	31,0	10,0		0,72	Ok
20	Reserva	F+N	B1	127 V															0	0	S				1,00	1,00	0,0	2,5	31,0	10,0		0,72	Ok
TOTAL					28	10	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	22448	19952	N+S+T	1000	7200	1742	1,00	0,96	103,2	50	125,0	0,85	0,72	0,72	Ok

Quadro de Demanda (QD4)

Tipo de carga	Potência Instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)	12,00	100	12,00
	25,61	50	12,83
		TOTAL	24,83

QD4



Quadro de Cargas (QD5)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W) 100	150	200	240	400	500	600	800	1000	1200	2000	5000	6700	Pot. Instl. (VA)	Pot. Instl. (W)	Fases	Pot.+R (W)	Pot.+S (W)	Pot.+T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Seção (mm2)	In (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
1	Iluminação	F+N	B1	127 V	12														384	384	S			384	1,00	0,96	3,1	4	2,5	10,0			Ok
	a				8														216	216	S			216	0,70	1,0	2,4	4	2,5	10,0			Ok
	b				12														474	384	S			384	0,70	1,3	2,3	4	2,5	10,0			Ok
	bf																									0,70	0,8		4	2,5	10,0			Ok
	f				4														144	128